

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель мэра МО
Слюдянский район
Иванкович С.Н.



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Энергия Байкала-Юг»
Молчанов А.Н.



Температурный график отпуска сетевой воды 85/65
для котельной Центральная п.Байкал (порт)
2026-2027 г.г.

Температура Наружного воздуха	Температура в прямом трубопроводе	Температура в обратном трубопроводе	Температура Наружного воздуха	Температура в прямом трубопроводе	Температура в обратном трубопроводе
+10	55	43	-10	63	51
+9	55	43	-11	64	52
+8	55	43	-12	66	53
+7	55	42	-13	67	53
+6	55	42	-14	68	54
+5	55	42	-15	69	55
+4	55	42	-16	71	56
+3	55	42	-17	72	57
+2	55	42	-18	73	57
+1	55	42	-19	74	58
0	55	42	-20	76	59
-1	55	43	-21	77	60
-2	55	44	-22	78	61
-3	55	45	-23	79	61
-4	55	46	-24	80	62
-5	57	47	-25	81	63
-6	58	48	-26	83	64
-7	59	48	-27	84	64
-8	61	49	-28	85	65
-9	62	50	ниже -28	85	65